



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8

по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: otdel_ond_8@mail.ru

(наименование федерального государственного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 — арендатор, 3 — должностное лицо)

1. Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "АВЕРЬЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА" КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА РД (далее — МКОУ «Аверьяновская СОШ»)
директор Мухтаева Зарема Омаровна

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы № 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Дагестан, подполковника внутренней службы Черивмурзаева Мавлета
Абакаровича за № 2 от 10 января 2022 года
в период с 11 час. 00 мин. 18 января 2022г. По 16 час. 00 мин. 24 января 2022г.

Должностным лицом (должностными лицами): Курамагомедовым Исой Запировичем —
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по
г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНД и ПР Главного управления
МЧС России по РД, капитаном внутренней
службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое, выездное контрольное (надзорное) мероприятие в отношении:
(плановое/внеплановое)

МКОУ «Аверьяновская СОШ», ИНН 0517000102, ОГРН 1040501099077, категория риска -
высокий, по адресу/адресам: Республика Дагестан, Кизлярский район, с. Аверьяновка, ул.
Пархоменко, д. 4

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МКОУ
«Аверьяновская СОШ», Махтаева Зарема Омаровна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления людей при пожаре).	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г., № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), ч. 1 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г;	До 01.07.2022г.	
2.	Руководитель объекта защиты не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 «Б» ППР в РФ»;	До 01.07.2022г.	
3.	Руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянных конструкций чердачного помещения) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и производителя огнезащитных работ.	п. 13 ППР в РФ;	До 01.07.2022г.	
4.	Автоматическая установка пожарной сигнализации (далее – АУПС) и система оповещения и управления людей на объекте защиты находится в неисправном состоянии (шлейф № 1 срабатывает, ручной извещатель установленный у основного выхода сломан).	п. 54 ППР в РФ;	До 01.07.2022г.	
5.	Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены. (АУПС и СОУЭ эксплуатируется сверх срока службы).	п. 54 ППР в РФ;	До 01.07.2022г.	
6.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию АУПС и СОУЭ. (не заключен договор на обслуживание,	п. 54 ППР в РФ;	До 01.07.2022г.	

	информация о работах, проводимых с АУПС и СОУЭ не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты).		
7.	Отдельностоящее здание спортивного зала не оборудовано АУПС и СОУЭ.	п. 54 ППР в РФ, ч.2, ч.3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г, СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03, п. 4.4; СП 486.1311500.2020;	До 01.07.2022г.
8.	Не заключен договор на обслуживание устройства дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 54 ППР в РФ;	До 01.07.2022г.
9.	На объекте защиты в помещении для хранения уборочного инвентаря расположенного на 1-ом этаже розетка используется с повреждениями и установлена на горючем основании.	пп. «Б», «З» п. 35 ППР в РФ;	До 01.07.2022г.
10.	Руководитель организации не обеспечил на 1 этаже проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в местах пересечения противопожарных преград трубопроводами отопления.	п. 15 ППР в РФ;	До 01.07.2022г.
11.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ	До 01.07.2022г.
12.	На 1-м и 2-м этаже лестничной клетки левого крыла здания школы сняты двери предусмотренные проектной документацией, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	пп. «Д» п. 16 ППР в РФ;	До 01.07.2022г.
13.	На объекте защиты у выхода на чердак из коридора 2-го этажа и отсутствует стальная стремянка, закрепленная в стену.	ч.2, ч.3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г, п. 8.4*, п. 7.8 СП 4.13130.2013г.	До 01.07.2022г.
14.	На двери чердачного помещения отсутствует информация о месте хранения ключа.	п. 18 ППР в РФ;	До 01.07.2022г.

15.	На объекте защиты эвакуационное освещение находится в неисправном состоянии.	п. 37 ППР в РФ;	До 01.07.2022г.
16.	В помещении учительской эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п. 35 «В» ППР в РФ;	До 01.07.2022г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ «Аверьяновская СОШ»
Махтаева Зарема Омаровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Инспектор ОНД и ПР № 8,
капитан внутренней службы
Курамагомедов И.З.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372985

Владелец Махтаева Зарема Омаровна

Действителен с 29.07.2022 по 29.07.2023